

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 46 - 19.04.2013
Karar No. ve Tarihi : 575 - 19.04.2013

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, Ali Sait Paşa Caddesinde, Talas Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içerisinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 5 pafta, 66 ada, 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıda gerekli fiziki ve güvenlik önlemlerinin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün, 660 sayılı ilke kararı uyarınca Valilik ve Belediyesince alınmasına; statik açıdan herhangi bir tehlike olup olmadığı yönünde gerekli incelemelerin Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Belediyesince yapılarak sonucun Kurulumuza bildirilmesine ilişkin 18.01.2013 gün, 484 sayılı kararımız gereği Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Talas Belediyesi teknik elemanlarınca hazırlanmış olan 04.04.2013 tarihli raporun değerlendirilmesi hususunda Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nün 08.04.2013 gün, 187 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 15.04.2013 gün, 344 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Kayseri ili, Talas ilçesi, Kiçiköy Mahallesi, Ali Sait Paşa Caddesinde, Talas Koruma Amaçlı İmar Planı onama sınırları içerisinde, kentsel sit alanında kalan, tapunun 5 pafta, 66 ada, 8 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli yapıya ilişkin Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Talas Belediyesi teknik elemanlarınca hazırlanmış olan 04.04.2013 tarihli raporda; yapının şu an itibari ile herhangi bir tehlike oluşturmadığı ancak oluşan çatlakların daha fazla ilerlememesi ve bilhassa temeldeki probleme yönelik olmak üzere statik olarak çözümlenmesi için yapıya yönelik statik projelerin hazırlanması gerektiği belirtilmiş olup bu doğrultuda tescilli yapı için hazırlanacak statik projelerin Kurulumuza sunulmasına; ayrıca bu aşamada yapının daha fazla zarar görmemesi için kararımız eki rapor doğrultusunda Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü denetiminde çatlak kısımdaki duvarda belli noktalarda yonu taşından birbirine geçmeler yapmak suretiyle dikiş yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

BAŞKAN

Prof.Dr. Halime HÜRYILMAZ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Emre SARAÇBAŞI
(İmza)

ÜYE

Hakan MAHİROĞLU
(İmza)

ÜYE

Prof. Dr. Nur URFALIOĞLU
(Bulunmadı)

ÜYE

Doç.Dr.Sedat BAYRAKAL
(İmza)

ÜYE

Muhammed Hafi EMRE
(İmza)

ÜYE

Sidar TUNCA
(İmza)

ÜYE

ÜYE

Hamdi ELCUMAN
Kayseri Büyükşehir Bel. Tem.
(İmza)

ÜYE

Erol TAŞ
Talas Belediyesi Tem.
(İmza)

ÜYE